

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00211

(номер сертификата соответствия)

0001103

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС". Адрес: 143560, РОССИЯ,
Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, 1а.
ОГРН: 1045003064303. Телефон/Факс: +7 (495) 589-23-40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС". Адрес: 143560, РОССИЯ,
Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, 1а.
ОГРН: 1045003064303. Телефон/Факс: +7 (495) 589-23-40

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 248033, РФ,
г.Калуга, Первый Академический проезд, д.5, корп. 1д.
Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Мембрана звукоизоляционная К-FONIK марки GK, толщиной от 2 до 4 мм (удельным
весом от 4 до 8 кг/м²), мембрана звукоизоляционная К-FONIK марки GV, толщиной 2
мм (удельным весом 4 кг/м²), выпускается по ТУ 23.99.19-012-75218277-2019

Код ОК 22.19.20.110

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности строительных материалов-КМ3: группа горючести по ГОСТ
30244-94 - Г1 (слабогорючие), группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 - В2
(умеренновоспламеняемые), группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89
(п.4.18) - Д3 (с высокой дымообразующей способностью), группа токсичности продуктов
горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) - Т2 (умеренноопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/К-26/12/19 от 26.12.2019 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.99.19-012-75218277-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2019 по 25.12.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров